

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 23 ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 14 от 10 2013 г.
№ 311
г. Ковров Владимирской области,
ул. Строителей д. 7
Тел. 3-79-78

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальнику ОНД по г.Коврову и Ковровскому району
Равкову Н.И.
Директора МБОУ СОШ № 23 г. Коврова
Кузнецова В.Р.

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

В соответствии с Предписанием № 53/1/34 от 05.04.2013г. по итогам плановой проверки ОНД по г.Коврову и Ковровскому району школе необходимо было устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 города Коврова информирует Вас о выполнении пунктов вышеуказанного предписания:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении пунктов предписания
1	Не обеспечен вывод сигнала о срабатывании и техническом состоянии автоматической установки противопожарной охраны на пульт связи пожарного подразделения.	Выполнение данного мероприятия планируется на 2014 год.
1	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, участки опасные для прохода людей).	Аварийное освещение на путях эвакуации установлено ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» /ксерокопия акта об окончании монтажных работ и акта об окончании пусконаладочных работ прилагаются/.
3	Самозакрывающиеся двери лестничных клеток находятся в открытом положении.	Дополнительно приобретены на средства школы и установлены своими силами доводчики в количестве 5 штук на общую сумму 2850 рублей /ксерокопия товарного чека прилагается/.

Подпись *С.А. Ершов В.П.* 14.10.2013

4	На третьем этаже отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией	На третьем этаже установлены ООО «ЖЭЦ» двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией в соответствии с договором № 0328300129413000435-Д от 11.09.2013г. / <i>ксерокопия договора прилагается</i> /
5	План эвакуации людей в случае пожара не соответствует требованиям ГОСТ (отсутствует фотолюминесцентное покрытие)	План эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями ГОСТ изготовлен Ковровским районным отделением ВДПО. Работа оплачена школой по счету № 512 от 08 октября 2013 года.



Директор школы:

/В.Р. Кузнецов/