



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 61, тел.: 84923221271, E-mail: OND_Kovrov@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Ковров и Ковровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 61

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Ковров

(место составления акта)

" 05 " апреля 2013 г.

(дата составления акта)

17:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53/-/15

По адресу/адресам: г. Ковров, ул. Строителей, 7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по г. Ковров и Ковровскому району – главного государственного инспектора г. Ковров и Ковровского района по пожарному надзору Равкова Николая Ивановича № 53/-/15 от «13» марта 2013 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 23 города Коврова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» марта 2013 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«05» апреля 2013 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Ковров и Ковровскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Кузнецов Владимир Рудольфович

14.03.2013, 11 час. 25 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ершов Виктор Павлович, государственный инспектор г. Ковров и Ковровского района по пожарному надзору - старший дознаватель ОНД по г. Ковров и Ковровскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Кузнецов Владимир Рудольфович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В области пожарной безопасности:

1. Не обеспечен вывод сигнала о срабатывании и техническом состоянии автоматической установки противопожарной охраны на пульт связи пожарного подразделения. Основание: Федеральный закон № 384-ФЗ, СНиП31-06-2009 п. 3.16, раздела 14 СП 5.13130 п.14.4. Ответственный: директор Кузнецов В.Р.

2. Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, участки опасные для прохода людей). Основание: СНиП 23-05-95 п. 7.62. Ответственный: директор Кузнецов В.Р.

3. Самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении. Основание: п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: директор Кузнецов В.Р.

4. На третьем этаже отсутствуют двери лестничных клеток предусмотренные проектной документацией. Основание: п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: директор Кузнецов В.Р.

5. План эвакуации людей, в случае пожара не соответствует требованиям ГОСТ (отсутствует фотолюминесцентное покрытие). Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009. Ответственный: директор Кузнецов В.Р.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

В области гражданской обороны:

- нарушений не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение начальника отдела надзорной деятельности по г.Ковров и Ковровскому району – главного государственного инспектора г.Ковров и Ковровского района по пожарному надзору Равкова Николая Ивановича № 53/-/15 от «13» марта 2013 г.;

- Предписание от «05» апреля 2013г. № 53/1/34 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- административные дела № 73, 74 в отношении директора Кузнецова В.Р. от 21.03.2013 года

